

Technické a dodací podmínky

pro dodávku a odběr koupelenské vody

I. Všeobecná ustanovení

1. Technické a dodací podmínky (dále jen TDP) tvoří nedílnou součást příslušné kupní smlouvy. Ve smyslu těchto TDP a v souvislosti s kupní smlouvou jsou stranami:
 - 1.a kupující..... jako odběratel,
 - 1.b prodávající..... jako dodavatel,
 - 1.c výrobce..... Třinecké železárny, a.s. (ZPO-závod plynulého odlévání).
2. Tyto TDP navazují na TDP výrobce koupelenské vody - Třinecké železárny, a.s.
3. TDP upravují dodávky koupelenské vody mezi dodavatelem a odběratelem pro jedno odběrové místo.
4. Koupelenskou vodou se rozumí voda odebíraná z povrchového zdroje tj. řeky Olše nebo Těrlické přehrady. Tato voda je upravovaná výrobcem a dodávána jako zdravotně nezávadná voda, která není určena k pití, přípravě pokrmů případně k jiné konzumaci. Hygienická nezávadnost je stanovena ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.
5. Za jedno odběrové místo se považuje technologický objekt tvořící samostatný a trvale napojený celek, kterým se odebírá koupelenská voda.
6. Základními dodacími podmínkami pro dodávku a odběr koupelenské vody jsou:
 - 6.a množství dodané vody v m³ za fakturační období (obvykle čtvrtletí),
 - 6.b tlak vody na úrovni +2m za pískovými filtry výrobce v MPa (0,4 – 0,5 MPa),
 - 6.c teplota na výstupu z úpravny vody výrobce udávaná ve °C (2,0 – 15,0 °C, případně dle teploty povrchového zdroje),
 - 6.d průtok koupelenské vody na výstupu z úpravny výrobce ...25,0 – 65,0 l*s⁻¹,
 - 6.e chemický a bakteriologický rozbor dle vyhlášky č. 252/2004 Sb.,
 - 6.f tlak u paty vodojemu 0,35 MPa.
7. V zájmu plynulého zajištění odběru je dodavatel povinen provádět regulaci dodávky podle požadavků odběratele.

II. Sjednávání odběru

1. Odběr vody se řídí dle ročního sjednaného množství s možností čtvrtletního upřesňování na základě kupní smlouvy.
2. Operativní změny budou projednány dohodnutým způsobem mezi zástupci odběratele a dodavatele uvedenými v příslušné Kupní smlouvě.

III. Omezení a přerušení dodávek

1. Dodavatel může omezit nebo přerušit dodávku koupelenské vody:
 - 1.a při provádění plánovaných oprav a revizních činností, projednaných 7 dní předem s odběratelem,
 - 1.b z důvodů způsobených haváriemi, poruchami a živelnými pohromami,

- 1.c zjistí-li dodavatel, že odběrové zařízení nevyhovuje normám a předpisům do té míry, že může ohrozit bezpečnost osob a majetku,
 - 1.d je-li dodavatel upozorněn výrobcem na skutečnost, že surová voda pro výrobu koupelenské vody nevyhovuje příslušným normám a předpisům do té míry, že může ohrozit bezpečnost nebo zdraví osob.
2. V případech uvedených v odstavci III/1 dodavatel okamžitě vyrozumí odběratele prostřednictvím dispečinku.
 3. Odběratel může omezit nebo přerušit odběr vody:
 - 3.a při provádění plánovaných údržbářských a revizních činností, projednaných minimálně 7 dní předem s dodavatelem,
 - 3.b z důvodů poruch, havárií a živelných pohrom.
 4. V případech uvedených ve III/3/b vyrozumí odběratel dodavatele neprodleně prostřednictvím dispečinku.

IV. Změna a zrušení smluvních závazků

1. Odběratel se zavazuje při změně odběrových podmínek, za kterých byla smlouva uzavřena:
 - 1.a tuto změnu neprodleně oznámit dodavateli,
 - 1.b po vzájemné dohodě provést úpravu předmětné části smlouvy,
 - 1.c písemně oznámit dodavateli ukončení odběru nejpozději 30 dní předem.

V. Jakost a měření

1. Na žádost odběratele je dodavatel povinen sdělit sledované parametry koupelenské vody.
2. Jakost koupelenské vody sleduje, na požadavek dodavatele provádí 4x ročně odběr vzorku a vyhodnocuje:
 - 2.a výrobce TŽ a.s. ,.....chemické složení,
 - 2.b OHS F-M,mikrobiologické znečištění.
3. Jakost koupelenské vody musí vyhovovat podmínkám stanovených zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.
Zvlášť sledovanými parametry jsou ukazatelé:
 - 3.a koliformní bakterie,
 - 3.b enterokoky,
 - 3.c psychofilní bakterie,
 - 3.d mezofilní bakterie,
 - 3.e kvasná zkouška,
 - 3.f reakce vody,
 - 3.g Fe, NH₄⁺, NO₂⁻, Cl⁻, Ca²⁺, (Mg+Ca)²⁺, TVP, KNK_{4,5}, Cl₂;
4. Pokud je instalováno kontinuální měření množství, provádí se fakturace podle měření, a to bez ohledu, zda je instalováno u dodavatele nebo odběratele.
5. Nově instalované měřicí zařízení musí být provedeno podle ČSN ISO 5167-1 a v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění.

6. V případě, že měření není instalováno, provádí se fakturace podle předem dohodnutého klíče mezi odběratelem a dodavatelem, resp. na základě reprezentativního počtu jednorázových měření.
7. Vlastník měřicího zařízení se zavazuje, že bude provedeno v souladu s ČSN ISO 5167-1 a zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění. Vlastník je povinen umožnit druhé straně přístup k měřicímu zařízení, provádět kontrolu správnosti funkce měřicího zařízení v příslušném termínu.
8. Odečty vodoměrů se budou provádět na konci čtvrtletí.

VI. Delimitace rozvodů

1. Delimitace je určena samostatně mezi odběratelem a dodavatelem. Delimitace není předmětem těchto Technických a dodacích podmínek.

VII. Ostatní ujednání

1. Výrobce koupelenské vody zaručuje, že při poklesu průměrné venkovní teploty pod -5°C zajistí ohřev vody. Dodavatel se zavazuje toto sledovat, vyhodnocovat a vyžadovat v případě potřeby. Venkovní teplotu a její vývoj sleduje a ohřev koupelenské vody u výrobce uplatňuje dispečink dodavatele.